



ООО «ПД ГРУПП»
ИНН/КПП 7727836908/772701001
ОГРН – 1147746686890
ОАО «УРАЛСИБ» БИК: 044525787
Кор. счет № 30101810100000000787
Расчётный счет № 40702810000710000329

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ – PALADIUM

+7(495) 374-78-84

pd@pd-h.ru

www.paladium.su

г. Москва
14.05.2016

Результаты испытаний

В результате испытаний штукатурной смеси Palaplaster 207, индекс изоляции воздушного шума составил 33 (Rw) дБ. при толщине слоя 60 мм.

Заключение

Материал «Palaplaster 207», имеет хорошие показатели по индексу изоляции воздушного шума и рекомендуется для звукоизоляции стен внутри и снаружи зданий и сооружений.

Инженер – лаборант

Технический директор



Ярославцева И.И.

Горбунов В.С.